

水質検査結果 (2022年度 上半期)

採水場所 父島 送水

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R4. 4. 12	R4. 5. 6	R4. 6. 13	R4. 7. 8	R4. 8. 19	R4. 9. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	0	0	0	3	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.008	0.014	0.004	0.008	0.012	0.015
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.020	0.038	0.009	0.023	0.032	0.037
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.004
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.009	0.019	0.003	0.012	0.017	0.018
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	109.9	128.5	103.7	127.6	123.2	119.6
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	92	108	86	116	108	100
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	欠測	欠測	0.5	0.7	1.0	1.0
47 pH値	5.8 - 8.6	6.8	6.8	6.7	6.9	7.0	7.0
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

TOC計故障 TOC計故障

水質基準の基本的項目9項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R4. 4. 12	R4. 5. 6	R4. 6. 13	R4. 7. 8	R4. 8. 19	R4. 9. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.05			0.05	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.15	0.10	0.18	0.28	0.25	0.29
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満	
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.018			0.012	
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.050			0.033	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.004			0.003	
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.027			0.017	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下						
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		65.2			60.3	
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		374			379	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		0.9			0.8	
47 pH値	5.8 - 8.6						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5 度以下						
51 濁度	2 度以下						

5月・8月は、3か月に1回以上行う検査です。

水質検査結果 (2022年度 下半期)

採水場所 父島 送水

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R4. 10. 15	R4. 11. 3	R4. 12. 5	R5. 1. 15	R5. 2. 2	R5. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.009	0.010	0.009	0.008	0.010	0.009
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.024	0.022	0.024	0.023	0.027	0.033
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.012	0.008	0.011	0.012	0.013	0.021
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	112.6	87.7	114.3	129.4	132.9	117.9
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	93	69	100	119	119	106
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.9	0.7	0.6	0.5	0.7
47 pH値	5.8 - 8.6	6.9	7.0	7.0	6.8	6.6	6.8
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水質基準の基本的項目9項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R4. 10. 15	R4. 11. 3	R4. 12. 5	R5. 1. 15	R5. 2. 2	R5. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下				0		
2 大腸菌	検出されないこと				不検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満		0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.03		
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.05未満		
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.04		0.05		
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下				0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.0002未満		
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				0.0002未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.14	0.15	0.18	0.15	0.07	0.13
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.003未満		
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.009		0.006		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.021		0.018		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003		0.001		
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.010		0.011		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満		0.02未満		
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満		0.03未満		
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		45.3		62.0		
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
38 塩化物イオン	200 mg/L以下				144		
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				119		
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		261		386		
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.002未満		
45 フェノール類	0.005 mg/L以下				0.0005未満		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		1.1		0.8		
47 pH値	5.8 - 8.6				7.0		
48 味	異常でないこと				異常なし		
49 臭気	異常でないこと				異常なし		
50 色度	5 度以下				0.5未満		
51 濁度	2 度以下				0.1未満		

11月は、3か月に1回以上行う検査、1月は、1年に1回以上行う検査(全項目検査)です。

水質検査結果

水質検査結果 (2022年度 上半期)

採水場所 西町職住 (奥村系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R4. 4. 12	R4. 5. 6	R4. 6. 13	R4. 7. 8	R4. 8. 19	R4. 9. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	0	0	0	1	1
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.018	0.022	0.011	0.016	0.025	0.034
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.045	0.066	0.028	0.053	0.078	0.088
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.008
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.021	0.038	0.013	0.033	0.048	0.045
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	111.7	127.6	106.4	131.2	124.1	119.6
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	98	107	89	118	111	100
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	欠測	欠測	0.5	0.7	0.9	1.0
47 pH値	5.8 - 8.6	6.9	7.0	6.8	7.0	7.1	7.0
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
51 濁度	2 度以下	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0

TOC計故障 TOC計故障

水質基準の基本的項目9項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R4. 4. 12	R4. 5. 6	R4. 6. 13	R4. 7. 8	R4. 8. 19	R4. 9. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.05			0.05	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.16	0.10	0.17	0.28	0.26	0.33
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.031			0.026	
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.078			0.080	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.006			0.005	
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.040			0.049	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下						
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		64.4			60.6	
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		366			384	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		0.8			0.9	
47 pH値	5.8 - 8.6						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5 度以下						
51 濁度	2 度以下						

5月・8月は、3か月に1回以上行う検査です。

水質検査結果

水質検査結果 (2022年度 下半期)

採水場所 西町職住 (奥村系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R4. 10. 15	R4. 11. 3	R4. 12. 5	R5. 1. 15	R5. 2. 2	R5. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下	0	0	0	0	0	1
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.000	0.002	0.002
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.020	0.029	0.021	0.016	0.018	0.021
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.062	0.069	0.060	0.048	0.059	0.053
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.008	0.004	0.003	0.003	0.005
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.036	0.030	0.033	0.029	0.036	0.025
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	117.9	89.5	116.1	127.6	133.8	115.2
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	101	70	99	118	119	102
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	0.7	1.0	0.7	0.7	0.4	0.8
47 pH値	5.8 - 8.6	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.6
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2

水質基準の基本的項目9項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R4. 10. 15	R4. 11. 3	R4. 12. 5	R5. 1. 15	R5. 2. 2	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下				0		
2 大腸菌	検出されないこと				不検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満		0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.03		
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.05未満		
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.04		0.05		
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下				0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.0001未満		
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				0.0002未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.16	0.15	0.18	0.14	0.13	0.13
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.003未満		
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.025		0.015		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.059		0.044		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.003未満		
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.006		0.003		
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.028		0.027		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満		0.02未満		
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満		0.03未満		
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		46.6		63.0		
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
38 塩化物イオン	200 mg/L以下				143		
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下				118		
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		250		353		
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.002未満		
45 フェノール類	0.005 mg/L以下				0.0005未満		
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		1.0		0.8		
47 pH値	5.8 - 8.6				6.9		
48 味	異常でないこと				異常なし		
49 臭気	異常でないこと				異常なし		
50 色度	5 度以下				0.5未満		
51 濁度	2 度以下				0.1未満		

11月は、3か月に1回以上行う検査、1月は、1年に1回以上行う検査 (全項目検査) です。

水質検査結果 (2022年度 上半期)

採水場所 三日山職住 (清瀬系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R4. 4. 12	R4. 5. 6	R4. 6. 13	R4. 7. 8	R4. 8. 19	R4. 9. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下	1	0	0	0	1	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.018	0.023	0.011	0.021	0.028	0.037
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.046	0.067	0.027	0.080	0.093	0.096
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.008
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.023	0.038	0.013	0.055	0.059	0.050
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	111.7	128.5	104.6	132.1	125.0	119.6
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	97	107	88	118	112	98
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	欠測	欠測	0.5	0.7	0.8	1.0
47 pH値	5.8 - 8.6	6.8	7.0	6.7	6.9	7.0	7.0
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	0.2
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0

TOC計故障 TOC計故障

水質基準の基本的項目9項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R4. 4. 12	R4. 5. 6	R4. 6. 13	R4. 7. 8	R4. 8. 19	R4. 9. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.05			0.05	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.17	0.09	0.18	0.28	0.27	0.33
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満	
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.032			0.025	
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.087			0.083	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.007			0.005	
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.048			0.053	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下						
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		64.8			62.4	
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		399			372	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		0.9			0.9	
47 pH値	5.8 - 8.6						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5 度以下						
51 濁度	2 度以下						

5月・8月は、3か月に1回以上行う検査です。

水質検査結果 (2022年度 下半期)

採水場所 三日山職住 (清瀬系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R4. 10. 15	R4. 11. 3	R4. 12. 5	R5. 1. 15	R5. 2. 2	R5. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下	0	0	0	1	0	1
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.020	0.027	0.022	0.018	0.017	0.019
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.064	0.063	0.064	0.052	0.055	0.047
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.008	0.004	0.003	0.003	0.004
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.039	0.026	0.036	0.030	0.034	0.023
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	117.0	89.5	114.3	127.6	133.8	115.2
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	100	70	100	118	119	102
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	0.7	0.9	0.7	0.6	0.5	0.8
47 pH値	5.8 - 8.6	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1

水質基準の基本的項目 9 項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R4. 10. 15	R4. 11. 3	R4. 12. 5	R5. 1. 15	R5. 2. 2	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1ml以下				0		
2 大腸菌	検出されないこと				不検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満		0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.03		
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.05未満		
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.04		0.05		
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下				0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.0002未満		
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				0.0002未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.15	0.16	0.18	0.14	0.14	0.13
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001		0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.003未満		
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.026		0.015		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.062		0.047		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.007		0.003		
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.027		0.028		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満		0.02未満		
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満		0.03未満		
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		46.1		61.6		
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
38 塩化物イオン	200 mg/L以下				143		
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下				119		
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		249		352		
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.002未満		
45 フェノール類	0.005 mg/L以下				0.0005未満		
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		1.0		0.8		
47 pH値	5.8 - 8.6				6.9		
48 味	異常でないこと				異常なし		
49 臭気	異常でないこと				異常なし		
50 色度	5 度以下				0.5未満		
51 濁度	2 度以下				0.1未満		

11月は、3か月に1回以上行う検査、1月は、1年に1回以上行う検査 (全項目検査) です。

水質検査結果 (2022年度 上半期)

採水場所 扇浦浄水場 (扇浦系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R4. 4. 12	R4. 5. 6	R4. 6. 13	R4. 7. 8	R4. 8. 19	R4. 9. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下	1	0	0	0	1	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.016	0.019	0.008	0.014	0.018	0.025
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.041	0.057	0.020	0.044	0.054	0.065
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.002	0.002	0.004	0.005
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.020	0.033	0.009	0.027	0.032	0.034
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	110.8	128.5	104.6	131.2	125.0	119.6
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	97	108	88	118	110	100
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	欠測	欠測	0.5	0.7	0.8	0.9
47 pH値	5.8 - 8.6	7.1	7.1	6.9	7.1	7.2	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2
51 濁度	2 度以下	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

TOC計故障 TOC計故障

水質基準の基本的項目9項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R4. 4. 12	R4. 5. 6	R4. 6. 13	R4. 7. 8	R4. 8. 19	R4. 9. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下						
2 大腸菌	検出されないこと						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.05			0.05	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.16	0.10	0.18	0.29	0.25	0.31
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満	
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.026			0.018	
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.075			0.054	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.005			0.004	
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.043			0.032	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下						
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		64.4			62.0	
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
38 塩化物イオン	200 mg/L以下						
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下						
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		369			387	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						
45 フェノール類	0.005 mg/L以下						
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		0.9			0.8	
47 pH値	5.8 - 8.6						
48 味	異常でないこと						
49 臭気	異常でないこと						
50 色度	5 度以下						
51 濁度	2 度以下						

5月・8月は、3か月に1回以上行う検査です。

水質検査結果 (2022年度 下半期)

採水場所 扇浦浄水場 (扇浦系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R4. 10. 15	R4. 11. 3	R4. 12. 5	R5. 1. 15	R5. 2. 2	R5. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.015	0.023	0.017	0.015	0.015	0.017
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.044	0.057	0.048	0.045	0.049	0.044
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.024	0.026	0.027	0.026	0.029	0.021
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	115.2	91.3	115.2	127.6	132.1	115.2
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	98	70	100	118	120	103
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.6	0.4	0.7
47 pH値	5.8 - 8.6	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水質基準の基本的項目 9 項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R4. 10. 15	R4. 11. 3	R4. 12. 5	R5. 1. 15	R5. 2. 2	R4. 3. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下				0		
2 大腸菌	検出されないこと				不検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満		0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.08		
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.05未満		
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.04		0.05		
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下				0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.0002未満		
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				0.0002未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.0002未満		
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.15	0.15	0.18	0.13	0.12	0.13
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.003未満		
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.022		0.013		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.054		0.038		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.005		0.003		
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.027		0.023		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満		0.02未満		
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満		0.03未満		
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		48.4		61.7		
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
38 塩化物イオン	200 mg/L以下				148		
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下				118		
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		265		362		
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.002未満		
45 フェノール類	0.005 mg/L以下				0.0005未満		
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		1.0		0.7		
47 pH値	5.8 - 8.6				7.0		
48 味	異常でないこと				異常なし		
49 臭気	異常でないこと				異常なし		
50 色度	5 度以下				0.5未満		
51 濁度	2 度以下				0.1未満		

11月は、3か月に1回以上行う検査、1月は、1年に1回以上行う検査 (全項目検査) です。

水質検査結果 (2022年度 上半期)

採水場所 母島 送水

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R4. 4. 19	R4. 5. 6	R4. 6. 13	R4. 7. 2	R4. 8. 19	R4. 9. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.006	0.010	0.021	0.011	0.017
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011	0.013	0.021	0.044	0.026	0.040
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.004	0.005	0.009	0.018	0.012	0.019
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	102.7	96.8	95.3	101.3	94.6	99.6
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	66	68	64	64	62	68
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2
47 pH値	5.8 - 8.6	6.7	7.1	6.7	6.8	6.8	7.0
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.3	0.4	0.1	0.4	0.4	0.2
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水質基準の基本的項目9項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R4. 4. 19	R4. 5. 6	R4. 6. 13	R4. 7. 2	R4. 8. 19	R4. 9. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下		0			0	
2 大腸菌	検出されないこと		不検出			不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満	
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.005	0.005			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.19			0.22	
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.05未満			0.05未満	
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満			0.05	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12	0.17	0.11	0.16	0.13	0.13
22 グロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.007			0.010	
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.016			0.024	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002			0.002	
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.007			0.012	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		51.2			48.2	
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
38 塩化物イオン	200 mg/L以下		95.6			84.0	
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		71			63	
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		219			268	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
45 フェノール類	0.005 mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		0.9			0.9	
47 pH値	5.8 - 8.6		6.8			7.2	
48 味	異常でないこと		異常なし			異常なし	
49 臭気	異常でないこと		異常なし			異常なし	
50 色度	5 度以下		0.5未満			0.5未満	
51 濁度	2 度以下		0.1未満			0.1未満	

母島は消毒方法を変更したため3ヶ月に1度全項目試験を行っています。

水質検査結果 (2022年度 下半期)

採水場所 母島 送水

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R4. 10. 15	R4. 11. 3	R4. 12. 5	R5. 1. 15	R5. 2. 14	R5. 3. 17
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.015	0.013	0.017	0.011	0.012	0.013
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.045	0.032	0.048	0.029	0.030	0.034
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.027	0.017	0.028	0.014	0.015	0.018
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	122.6	104.4	101.5	98.9	100.3	86.1
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	108	76	104	84	94	100
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0
47 pH値	5.8 - 8.6	7.0	6.9	7.2	7.2	7.3	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水質基準の基本的項目9項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R4. 10. 15	R4. 11. 3	R4. 12. 5	R5. 1. 15	R5. 2. 14	R5. 3. 17
1 一般細菌	100 個/1mL以下		0		0		
2 大腸菌	検出されないこと		不検出		不検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		0.0003未満		0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		0.00005未満		0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満		0.004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.80		0.37		
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.05未満		0.05未満		
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.05		0.05		
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002未満		0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		0.0002未満		0.0002未満		
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.0002未満		0.0002未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0002未満		0.0002未満		
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0002未満		0.0002未満		
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.0002未満		0.0002未満		
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.14	0.14	0.12	0.13	0.06未満	0.08
22 グロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.002未満		
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.010		0.009		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.026		0.025		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.002未満		
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002		0.002		
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.014		0.013		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満		0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満		0.03		
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満		0.03未満		
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満		0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		52.8		54.5		
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満		0.005未満		
38 塩化物イオン	200 mg/L以下		111		101		
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		75		85		
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		273		261		
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02未満		0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満		
45 フェノール類	0.005 mg/L以下		0.0005未満		0.0005未満		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		0.9		0.8		
47 pH値	5.8 - 8.6		7.1		7.3		
48 味	異常でないこと		異常なし		異常なし		
49 臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		
50 色度	5 度以下		0.5未満		0.5未満		
51 濁度	2 度以下		0.1未満		0.1未満		

母島は消毒方法を変更したため3ヶ月に1度全項目試験を行っています。

水質検査結果 (2022年度 上半期)

採水場所 沖村浄水場 (沖村系管末)

【自己分析結果】

基準項目	基準値	R4. 4. 12	R4. 5. 6	R4. 6. 13	R4. 7. 8	R4. 8. 19	R4. 9. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.010	0.019	0.025	0.026	0.030
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.018	0.025	0.041	0.055	0.060	0.072
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002	0.002	0.005	0.006	0.006	0.006
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.009	0.013	0.017	0.024	0.028	0.035
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	99.4	100.1	95.3	101.3	96.4	99.6
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	70	70	62	64	64	72
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1
47 pH値	5.8 - 8.6	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.6	0.4	0.4	0.3	0.8	0.6
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水質基準の基本的項目 9 項目

【委託分析結果】

基準項目	基準値	R4. 4. 19	R4. 5. 6	R4. 6. 13	R4. 7. 2	R4. 8. 19	R4. 9. 5
1 一般細菌	100 個/1mL以下		0			0	
2 大腸菌	検出されないこと		不検出			不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満	
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.26			0.23	
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.05未満			0.05未満	
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.05			0.05	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	0.10	0.12	0.16	0.14	0.13
22 グロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
23 グロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満	
25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.013			0.024	
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.035			0.058	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満			0.002未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003			0.006	
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下		0.019			0.028	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		50.3			46.3	
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
38 塩化物イオン	200 mg/L以下		103			85.4	
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下		75			54	
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		251			265	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
45 フェノール類	0.005 mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満	
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下		0.9			1.0	
47 pH値	5.8 - 8.6		7.1			7.2	
48 味	異常でないこと		異常なし			異常なし	
49 臭気	異常でないこと		異常なし			異常なし	
50 色度	5 度以下		0.6			0.5未満	
51 濁度	2 度以下		0.1未満			0.1未満	

母島は消毒方法を変更したため3ヶ月に1度全項目試験を行っています。

水質検査結果 (2022年度 下半期)

採水場所 沖村浄水場 (沖村系管末)

[自己分析結果]

基準項目	基準値	R4. 10. 15	R4. 11. 3	R4. 12. 5	R5. 1. 15	R5. 2. 14	R5. 3. 17
1 一般細菌	100 個/1ml以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.020	0.018	0.024	0.018	0.021	0.024
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.061	0.047	0.071	0.043	0.053	0.060
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.038	0.026	0.042	0.021	0.027	0.031
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	124.2	109.3	103.1	98.9	102.0	94.4
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	112	86	104	84	96	98
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0
47 pH値	5.8 - 8.6	7.2	7.1	7.4	7.3	7.4	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2
51 濁度	2 度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水質基準の基本的項目 9 項目

[委託分析結果]

基準項目	基準値	R4. 10. 15	R4. 11. 3	R4. 12. 5	R5. 1. 15	R5. 2. 14	R5. 3. 17
1 一般細菌	100 個/1ml以下	0			0		
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7 ビ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.97	0.97	0.97	0.38		
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.06		
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	0.14	0.12	0.12	0.08	0.08
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23 グロホルム	0.06 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.017	0.017	0.017	0.014		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.047	0.047	0.047	0.037		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003		
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.027	0.027	0.027	0.020		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	56.7	56.7	56.7	54.0		
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	116	116	116	100		
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下	84	84	86	86		
40 蒸発残留物	500 mg/L以下	273	273	273	262		
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
45 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.8		
47 pH値	5.8 - 8.6	7.2	7.2	7.5	7.5		
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51 濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

母島は消毒方法を変更したため3ヶ月に1度全項目試験を行っています。